

OBRES CORRESPONENTS A LA REHABILITACIÓ I MILLORA DELS ESPESSIDORS DE FANGS PRIMARIS DE L'EDAR DE GAVÀ-VILADECANS

N. Exp.: AB/2022/219

17/01/2023

N.	CONSULTA OPERADOR ECONÒMIC	RESPOSTA DE AIGÜES DE BARCELONA
1	Es demana aclariment quin és el material de l'equip mecànic de retirada de fangs.	<p>Tots els elements de l'equip mecànic han de ser d'hacer inoxidable 1.4401/AISI 316.</p> <p>Es modifica el Plec de Prescripcions Tècniques, i on indicava "xorro SA½ + pintura epoxi + poliuretà-125", s'ha modificat per "epoxi+poliuretà (125 micres); Protecció placa amb polit mecànic". Es modifica els següents apartats:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pàg 30: Característiques tècniques equip mecànic retirada dels fangs.- Pàg 145: Amidaments. 01.06 Partida PEMFF-GAVA.- Pàg 159: Pressupost. 01.06 Partida PEMFF-GAVA.