

**CONTRATACIÓN DEL " SUMINISTRO DE ANTIESPUMANTES (LÍQUIDOS) PARA ECOFACTORÍAS DE AIGÜES DE BARCELONA "**
**Nº EXPEDIENTE: AB/2024/101**

Nº	REFERENCIA	CONSULTA LICITADOR	RESPUESTA AIGÜES DE BARCELONA
1	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	Para poder concretar que producto tenemos que ofertar, en cada una de las plantas, necesitaríamos conocer para cada una de ellas en que punto del proceso se está utilizando el antiespumante. Esto nos permite determinar el producto idóneo y por consiguiente realizar oferta del mismo.	Puntos de uso del producto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDAR Baix Llobregat:</li> </ul> Calidad alimentaria: punto previo a la entrega de agua regenerada al río.  Calidad no alimentaria: reactores biológicos y escurridos de centrífugas de deshidratación. <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDAR Montcada:</li> </ul> Calidad alimentaria: punto previo a la entrega de agua depurada al río.