

CONTRATACIÓN DEL "SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO (SOLUCIÓN) PARA INSTALACIONES DE AIGÜES DE BARCELONA"**Nº EXPEDIENTE: AB/2025/031**

Nº	REFERENCIA	CONSULTA LICITADOR	RESPUESTA AIGÜES DE BARCELONA
1	PLIEGO DE PRESCRIPCIÓNES TÉCNICAS	Para el LOTE Nº 3 (EDAR's GAVÀ/MONTCADA i TERCIARI BAIX LLOBREGAT) se hace referencia a dos modalidades de descarga en formato contenedor, descarga contenedor completo y descarga en depósito planta. Me podrían indicar en cuál de las plantas y volúmen se tiene que realizar descarga en depósito de planta.	Los contenedores a los que se refiere el lote 3 los descarga el transportista con su plataforma y es Aigües de Barcelona la que hace el trasvase al depósito pertinente. Solo se utilizan en la EDAR Baix Llobregat y son unas 100 t anuales.