

ACLARIMENTS ALS PLECS

OBRES DESMANTELLAMENT I REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE LA NAU 30 ERA BAIX LLOBREGAT

Nº EXP.: AB/2025/055

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Es fan les següents consideracions a tenir en compte, especialment per a l'elaboració del pressupost:

1. L'aïllament de la llana mineral ha de ser resistent al foc A-2 amb una densitat de 70 kg/m³.
2. La xapa ha de tenir una gruix de 0.6 mm.
3. La qualitat de l'acer mínim 304.