

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU
Cofinanciación por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco de la primera convocatoria de
Ciclo Urbano del Agua

ACLARACIONES PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PERTE A.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE SENSORES Y ELEMENTOS AUXILIARES DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE BESÓS Y MONTCADA DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN ALTA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA (L-35.14) (Nº EXP.: AB/2025/102)

PREGUNTA 1: En la partida BSE03 hay 13 controladores. ¿Si para los clarificadores hacen falta 9 controladores y para la EQ del Besòs 2 controladores, para qué se quieren hacer servir los 2 controladores restantes?

RESPUESTA 1: Para las EQ's del Besòs, tal y como se indica en el apartado 5.4.2. Descripción de los trabajos del Pliego de Prescripciones Técnicas del procedimiento de licitación, se han considerado necesarias 4 unidades de control de las sondas, 2 para la EQ del lado mar y 2 para la EQ del lado montaña. Los licitadores han de considerar en su presupuesto el suministro de las 13 unidades de la partida BS03.