

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BIOGÁS DE LA EDAR BAIX LLOBREGAT

Nº Exp.: AB/2025/090

18/6/2025

N.	CONSULTA OPERADOR ECONÓMICO	RESPUESTA DE AIGÜES DE BARCELONA
1	Se pide consulta sobre la marca y fabricante del sistema control asociado, de PLC y SCADA existente.	<p>Tanto los PLCs como el SCADA son actualmente de la marca Siemens, PLC400 y SCADA WinCC.</p> <p>Actualmente, se está llevando a cabo una actuación para cambiar a PLC Controllogix de la marca Rockwell y SCADA Ignition.</p> <p>Se prevé que esta actuación esté en funcionamiento durante la ejecución de los trabajos por lo que la conexión de los elementos del nuevo gasómetro se realizará mediante equipos de control Rockwell.</p>