

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

Nº Exp.: AB/2025/106

24/7/2025

N.	LOTE	CONSULTA OPERADOR ECONÓMICO	RESPUESTA DE AIGÜES DE BARCELONA
1	12	Se pide información sobre las especificaciones técnicas del aislamiento para la instalación.	Datos del aislamiento: Material: Secciones tubulares de lana mineral (EN 14303, clase MW-G3). Conductividad térmica: $\lambda \leq 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ @ 200 °C. Espesor: 80 mm. Referencia de cálculo: UNE-EN ISO 12241:2022. Referencia de producto: UNE-EN 14303:2015. Los datos del aislamiento son estos pero sin embargo, no son objeto de la licitación. Se deberán contemplar fuera del alcance de la licitación.
2	12	Se pide información sobre el agujero por donde se introducirá el material. Si está ya hecho o hay que hacerlo.	Datos del registro: Actualmente es de 1 x 1. Se debe hacer uno de 2 x 2. Lo hará la propia planta.
3	EDAR St. Feliu	Se pide información sobre el modelo de cada sonda de HACH, y de cada Estación de Analitics de Smonio de HACH, y su correspondiente controlador, y número de unidades ya existentes en la EDAR Sant Feliu de Llobregat y que habría que conectar con los nuevos controladores y sondas a instalar.	Las sondas nuevas estan listadas y las características exactas en el PPT. Las antiguas pueden ir a campo a verificarlas.
4	EDAR St. Feliu	Se pide información un plano en PDF a escala, con la ubicación de cada una de estas sondas y de estos controladores.	Se pueden ir a campo a verificarlas.
5	EDAR St. Feliu	Se pide información de la ficha técnica de cada una de estas Estaciones de Analítica, Sondas y controladores de HACH existentes en la EDAR a conectar con los nuevos controladores.	Se pueden ir a campo a verificarlas.
6	EDAR St. Feliu	Se pide información de las señales 4/20 mA serían pasadas al protocolo digital IQ de WTW mediante unos módulos de conversión fabricados por WTW Xylem Analytics.	Las especificaciones deberían ser exactas a PPT.
7	EDAR St. Feliu	Se pide información de la forma de hacer la integración de las sondas y Estaciones de Analítica de Amonio de HACH a los controladores y protocolo digital IQ de WTW Xylem Analytics.	Las especificaciones deberían ser exactas a PPT.