

RENOVACIÓN DE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN-CONMUTACIÓN Y GRUPO ELECTRÓGENO ET1 EDAR SANT FELIU DE LLOBREGAT

Nº Exp.: AB/2025/136

15/9/2025

N.	CONSULTA OPERADOR ECONÓMICO	RESPUESTA DE AIGÜES DE BARCELONA
1	Se pide información sobre la partida QD06 "Equipo redundante de 48Vcc para maniobra cabinas y transformadores", de la Anexo Nº 8 - Cuadro de Precios: ¿Puede indicar exactamente que debe valorarse?	Equipo de 48VCC con baterías para poder suministrar tensión a la maniobra en las cabinas de media tensión, relé de protección de las cabinas y equipo de protección de temperatura de ambos trafos.
2	Se pide información sobre la partida QD11 "Alquiler de 4 grupos de 500 KVA, incluido conexión cables provisionales, precio por día", de la Anexo Nº 8 - Cuadro de Precios: ¿Significa esto que en total se tendrán que ofertar 8 grupos electrógenos de alquiler?	Las unidades son el numero de días de alquiler, por tanto alquilar 4 grupos de 500 kVA durante dos días.