

ACUERDO MARCO RELATIVO AL

SUMINISTRO DE POLIELECTROLITO CATIÓNICO LÍQUIDO PARA LA DESHIDRATACIÓN DE FANGOS DE LA EDAR BESÓS (Nº EXP.: AB/2026/022)

ACLARACIÓN A LOS PLIEGOS

SE MODIFICA EL REDACTADO DEL PPT EN EL APARTADO 7:

Donde dice:

Durante la jornada de la prueba de reactividad se obtendrán muestras y datos de operación en 4 momentos en los que se considere que la centrífuga está estabilizada, según marca la siguiente tabla. Las muestras serán analizadas en el laboratorio de la EDAR BESÓS.

	Día	Hora	Caudal entrada fango a centrífuga (Q_e)	% S. entrada	% S. salida	% S. centrado	Caudal polielectrolito (Q_p)
			m ³ / h	% ms	% ms	% SS	m ³ / h
			Caudalímetro	Laboratorio	Laboratorio	Laboratorio	Caudalímetro
Muestra 1							
Muestra 2							
Muestra 3							
Muestra 4							

Debe decir:

Durante la jornada de la prueba de reactividad se obtendrán muestras y datos de operación en **6 momentos** en los que se considere que la centrífuga está estabilizada, según marca la siguiente tabla. Las muestras serán analizadas en el laboratorio de la EDAR BESÓS.

	Día	Hora	Caudal entrada fango a centrífuga (Q_e)	% S. entrada	% S. salida	% S. centrado	Caudal polielectrolito (Q_p)
			m ³ / h	% ms	% ms	% SS	m ³ / h
			Caudalímetro	Laboratorio	Laboratorio	Laboratorio	Caudalímetro
Muestra 1							
Muestra 2							
Muestra 3							
Muestra 4							
Muestra 5							
Muestra 6							