

ENMIENDAS A LOS PLIEGOS

EJECUCIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SCADAS DE SANEAMIENTO EN LOS CENTROS DE CONTROL DE LA EDAR BESÓS Y EDAR BAIX LLOBREGAT

Nº EXP.: AB/2022/017

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Respecto a la versión publicada en fecha 27 de julio en la Plataforma de Licitación Electrónica de Aigües de Barcelona, **se ha modificado**:

- **En la página 25, en el apartado 5.1.1. "Hardware" en la tabla de "Nuevos servidores HYPERCONVERGENCIA Baix Llobregat",** se definen las características técnicas de los servidores que alojarán los SCADA Ignition necesarios para el proyecto de sustitución de la capa de control de la EDAR.
- **En las páginas 26 y 27, en el apartado 5.1.2.1 "Licencias Microsoft"** en la tabla se añaden los licenciamientos de productos de seguridad necesarios para los nuevos servidores.
- **En la página 27, en el apartado 5.1.2.2 "Licencias Seguridad"** en la tabla se añaden los licenciamientos de productos de seguridad necesarios para los nuevos servidores.
- **En el apartado 5.1.3.2 "Creación y configuración sistema HYPERCONVERGENCIA EDAR Baix Llobregat",** se amplía la definición de los servicios profesionales incluyendo la construcción de 2 clústeres de hyperconvergencia: el que ya se pedía más el nuevo que englobará los nuevos servidores incluidos. Dado que los nuevos servidores son claramente más potentes que los anteriores (en respuesta a los requerimientos indicados por SCI) no será posible crear un único clúster de 4 servidores, se crearán 2 clústeres de 2 servidores cada uno.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Respecto a la versión publicada en fecha 27 de julio en la Plataforma de Licitación Electrónica de Aigües de Barcelona, **se ha modificado**:

- Modificación del apartado **Q) Presentación de las ofertas**:

El nuevo plazo de presentación de las ofertas es **20 de octubre de 2022. Hora máxima: 12:00 horas.**